

# DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO

41-902 BYTOM, ul. Piekarska 1, tel. (32) 39 66 922

SG-241-138/18

Bytom, dnia 04.04.2018r.

## *Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu do 30 000 EURO*

Sąd Rejonowy w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty na :

### **„Usługę przeglądu, konserwacji oraz ewentualnej naprawy systemu wentylacji, klimatyzacji Sądu Rejonowego w Bytomiu”**

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) tj. w trybie bezprzetargowym do 30 000 EURO.

#### **1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2018 roku dwóch (kwiecień-maj, październik-listopad) okresowych przeglądów oraz napraw nie gwarancyjnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzatorów zlokalizowanych w pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.

#### **Urządzenia wentylacyjne:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Agregat skraplający DAIKIN ERQ25            | sztuk 3 |
| 2. Centrala wentylacyjno nawiewna HERMES APN-2 | sztuk 3 |

#### **Klimatyzatory:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Klimatyzator Sinclar 5 kW                        | sztuk 3  |
| 2. Klimatyzator Sinclar 3,5 kW                      | sztuk 1  |
| 3. Klimatyzator Mistral 2,7 kW Inverter             | sztuk 5  |
| 4. Klimatyzator Samsung 3,4/4,0 kW                  | sztuk 1  |
| 5. Klimatyzator Fuji 7,1 kW                         | sztuk 1  |
| 6. Klimatyzator Midea MSR 1-12 HRN On/Off 3,5 kW    | sztuk 13 |
| 7. Klimatyzator Sinclair ASH-24 AIE Inverter 6,5 kW | sztuk 1  |

Wykaz urządzeń stanowi załącznikami nr 2 wykaz urządzeń, szczegółowe warunki zamówienia określa załącznik nr 3 projekt umowy.

**2. Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.

#### **3. Zakres czynności przeglądu konserwacyjnego:**

##### **Centrale wentylacyjne**

- 1) kontrola centrali podczas pracy
- 2) kontrola stanu technicznego:
  - wentylatorów i zespołów napędowych, elementów mocowania
  - łożysk silników i wentylatorów
  - kół pasowych i elementów ich mocowania
  - pasków klinowych
  - przepustnic

# DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO

41-902 BYTOM, ul. Piekarska 1, tel. (32) 39 66 922

---

- 3) kontrola układu automatyki
  - sprawdzenie połączeń elektrycznych
  - sprawdzenie poprawności działania urządzeń, aparatów i elementów zabezpieczających
  - sprawdzenie poprawności działania urządzeń sygnalizacyjnych, sterujących i wykonawczych
  - kontrola napięć zasilających i pomiar prądu pracy
- 4) sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów
- 5) weryfikacja urządzeń, podzespołów, części i elementów
- 6) prace konserwacyjne, ewentualna wymiana filtrów (zakup filtrów w oparciu o odrębne zlecenie)
- 7) poinformowanie użytkownika o stanie urządzenia i wystawienie karty przeglądu.

## **Klimatyzatory**

### a) jednostka zewnętrzna:

- identyfikacja, odczyt danych
- kontrola ogólna agregatu skraplającego
- kontrola stanu połączeń i instalacji elektrycznej
- kontrola wibracji i hałasu jednostki
- kontrola stanu izolacji termicznej
- kontrola wentylatora skraplacza
- mycie obudowy urządzenia
- czyszczenie wymiennika ciepła
- pomiar napięcia zasilania i prądu pracy kompresora
- pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym
- kontrola szczelności instalacji chłodniczej

### b) jednostka wewnętrzna:

- identyfikacja, odczyt danych
- kontrola ogólna jednostki wewnętrznej
- kontrola działania wentylatora
- kontrola wibracji i hałasu jednostki
- mycie obudowy urządzenia
- czyszczenie wymiennika ciepła
- kontrola działania automatyki sterującej
- kontrola działania pilota sterującego
- pomiar temperatur [Tz; Tw; Tn]
- dezynfekcja wymiennika, tacy ociekowej, odpływu
- dezynfekcja pilota sterującego
- wystawienie karty przeglądu/konserwacji

## **Agregaty skraplające**

- 1) kontrola agregatu chłodniczych podczas pracy
- 2) kontrola stanu technicznego:
  - układu wentylatorów
  - szczelności obiegu chłodniczego
  - sprawdzenie połączeń gwintowanych lub lutowanych
  - kontrola ciśnień cieczy chłodzącej
- 3) kontrola układu automatyki
  - sprawdzenie połączeń elektrycznych

# DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO

41-902 BYTOM, ul. Piekarska 1, tel. (32) 39 66 922

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń, aparatów i elementów zabezpieczających
- kontrola napięć zasilających i pomiar prądu pracy
- 5) weryfikacja urządzeń, podzespołów, części i elementów
- 6) czyszczenie wymienników ciepła urządzeniem ciśnieniowym
- 7) poinformowanie użytkownika o stanie urządzenia i wystawienie karty przeglądu.

#### 4. Wymogi dotyczące złożenia oferty:

- Prosimy o przedstawienie **oferty cenowej w złotych** (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) na w/w usługi z podziałem na:
  - cena okresowego przeglądu kwiecień-maj 2018r.
  - cena okresowego przeglądu październik-listopad 2018r.
- całkowita cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w 2018r. – wg załącznika nr 2.
- Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu do siedziby sądu, itp.
- Oferta cenowa powinna być sporządzona wg wzoru załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 2), podpisanym przez osobę/osoby uprawnioną. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CIDG).

#### 5. Informacja o formalnościach dot. wyboru oferty:

- a) Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od daty złożenia propozycji cenowej, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres obowiązywania umowy.
- b) Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie ofertowej brutto (Waga: cena – 100%).
- c) Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia następujących dokumentów:

- posiadane przez Wykonawcę uprawnienia, między innymi certyfikaty w celu dokonania stosownych wpisów do karty obsługi i naprawy urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. : Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1, pokój nr 4 lub listownie, lub mailowo na adres [sg@bytom.sr.gov.pl](mailto:sg@bytom.sr.gov.pl) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 12.04.2018 r. do godziny 09:00.**

Z wybranym oferentem podpisana zostanie stosowna umowa regulująca interesy stron określone w zapytaniu oraz w ofercie – projekt umowy stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/3966957 ( Sekcja Gospodarcza ).

**Data wysłania/umieszczenia na stronie internetowej zaproszenia 04.04.2018r.**

Z poważaniem,

**DYREKTOR**  
SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU  
*Grzegorz Motowicki*  
- 3 -

#### Załączniki:

1. wykaz podstawowych urządzeń
2. formularz oferty
3. projekt umowy

#### Otrzymują:

1. [www.bytom.sr.gov.pl](http://www.bytom.sr.gov.pl)
2. a/a